

СОГЛАСОВАНО:

Председателю Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

Сэротэтто Н.П.

«27» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №6 «Журавушка»

Вахрушева Е.А.

«27» февраля 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2536

г. Салехард

«27» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта: 629008 г. Салехард, ул. Губкина, д.3-б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее трехэтажное здание, 2988,6 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания последнего капитального ремонта **2005 г**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Журавушка» - МАДОУ №6 «Журавушка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, 3б
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ямальская д. 30.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные, услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 231/223/50 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы маршрутное такси № 5,8 (остановки: «Сбербанк», ул. Матросова)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 метров (от остановки «Сбербанк»)

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин. (от остановки «Сбербанк»)

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; не регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <u><***></u>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ –И(К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ –И(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ –И(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –И(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ –И(К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ –И(К)

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **ДОСТУПЕН ЧАСТИЧНО ИЗБИРАТЕЛЬНО**.

Объект признан **доступен частично избирательно**. Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо, прежде всего, обустройство прилегающей территории рекомендуется убрать бордюр под входной калиткой, установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ, замена наружного пандуса на подъемник и обустройство навесов над лестницей и подъемником, а также организация размещения комплексной системы информации на объекте. Необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции. Необходимо провести ремонтные работы по замене полового покрытия на лестнице на входе и путях движения, привести поручни в нормативное состояние. Оборудовать универсальную туалетную комнату для МГН с кнопкой вызова персонала и автоматической дверью. Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо приобрести переносную индукционную систему. Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ и организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), текущий ремонт (установка информационных, тактильных направляющих, демонтаж дорожного бордюра в проеме входной калитки)
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), текущий ремонт (демонтаж пандуса и установка подъемника, обустройство навесов над лестницей и подъемником, приведение ступеней лестницы в нормативное состояние)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), текущий ремонт (установка световых направляющих, приобретение программного обеспечения для информационного киоска, установка телефона с большими кнопками, приведение лестниц и путей эвакуации нормативное состояние, устройство настенных поручней)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия (ситуативная помощь)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), ТСР (устройство кнопки вызова персонала (со шнурком), размещение информации о назначении помещения нормативным образом, установка информационных, тактильных и световых направляющих), капитальный ремонт (устройство универсальной

		туалетной комнаты для МГН, устройство двери сан. узла автоматическим механизмом открывания двери)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), ТСР (установка направляющих)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), текущий ремонт (установка информационных, тактильных и световых направляющих)
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия (ситуативная помощь), ТСР (установка направляющих, приобретение индукционной системы, установка информационного табло, установка телефона с большими кнопками, монтаж на стене травмобезопасных крючков для костылей), текущий ремонт (демонтаж дорожного бордюра, установка подъемника, обустройство навесов над входной лестницей и подъемником, приведение ступеней лестницы в нормативное состояние, приведение внутренних лестниц и путей эвакуации в нормативное состояние, устройство настенных поручней, устройство универсальной туалетной комнаты для МГН с автоматическим механизмом открывания двери и кнопкой вызова персонала)

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2019 – 2030 г.г.**

в рамках исполнения **Плана работ по повышению значений показателей доступности МАДОУ для инвалидов и МГН объекта МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка», ул. Губкина 3б на период 2019 – 2030 г.г.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности ЯНАО
дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " ____ " _____ 20__ г.


2. Акта обследования объекта:

от "___" "___" 20__ г.

3. Решения Комиссии

от "___" "___" 20__ г.

Заведующий хозяйством



Хмельницкая Е.Б.

« 20 » февраля 2020 г.