



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.28, тел. 8 (34922) 32299,
e-mail: gumchsyanao@89.mchs.gov.ru**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Салехард
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева, д. 44, ond.salehard@mail.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)**

**«16» июня 2022 г., 16 час. 10 мин.
(дата и время составления акта)**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Салехард
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева, д. 44, служебный кабинет №321
(место составления акта)**

**Акт внеплановой выездной проверки № 28
(плановой/внеплановой/по программе проверок)**

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Салехард подполковника внутренней службы Олимпиева Дмитрия Игоревича от 02.06.2022 № 28, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 89220061000202220293

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер: 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Государственным инспектором города Салехард по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Салехард лейтенантом внутренней службы Бадюком Алексеем Владиславовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) **Правдова Евгения Сергеевна** – старший инженер ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу» (Свидетельство об аттестации № 89-ПБ-2021-00002 от 24.05.2021 года, выдано ГУ МЧС России по ЯНАО).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении объекта защиты: здания МАДОУ «Детский сад «Журавушка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б, кадастровый номер 89:08:010202:339

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Журавушка" (ОГРН 1058900007792; ИНН 8901016681). Юридический адрес: 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «08» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 01 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «08» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «08» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту проведения внеплановой выездной проверки

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08 июня 2022 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Материалы, подтверждающие выполнение мероприятий (проведение работ) по

устранению нарушений, указанных в предписании № 26/1/1 от 25.02.2021 г., срок для исполнения которого истек 01.03.2022 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: в ходе проведения внеплановой, выездной проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 08.06.2022 г.
- 2) акт комплексных испытаний на работоспособность СПС № 137
- 3) акт комплексных испытаний на работоспособность СПС № 138
- 4) акт комплексных испытаний на работоспособность СПС № 139
- 5) акт проверки работоспособности СОУЭ № 140
- 6) акт проверки работоспособности СОУЭ № 141
- 7) акт проверки работоспособности СОУЭ № 142

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор
г. Салехард по пожарному надзору
Бадюк Алексей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

М.Л.П (подпись)



Бадюк Алексей Владиславович, государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору,
тел. 8 (34922) 3-40-44, e-mail: ond.salehard@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должностного инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

Отметка о направлении акта выездной проверки в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.



МЧС России
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»
629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, 44, тел.
(34922) 3-49-30 (E-mail: IPL-yamal@mail.ru)

АКТ № 137
комплексных испытаний на работоспособность СПС

Проведены комплексные испытания на работоспособность СПС
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно – экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»
(полное наименование юридического лица, проводившего проверку)

на объекте: МАДОУ «Детский сад «Журавушка» (1 этаж)

расположенном по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

Комплексные испытания на работоспособность СПС проводились: 08.06.2022 г.

на основании: решение ОНД и ПР по МО г. Салехард № 28 от 02.06.2022 года

в соответствии с проектом № нет информации, выполненным ООО «Северспецмонтаж»

В результате комплексных испытаний на работоспособность СПС установлено:

работоспособность СПС

(указывается работоспособность (неработоспособность) СПС)

Исследование провел:

Старший инженер сектора ИИР в области ПБ
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯНАО
капитан внутренней службы


М.П.



С. Правдова



МЧС России
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»
629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, года Салехард, ул. Броднева, 44, тел.
(34922) 3-49-30 (E-mail: IPL-yamal@mail.ru)

АКТ № 138
комплексных испытаний на работоспособность СПС

Проведены комплексные испытания на работоспособность СПС
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно – экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»
(полное наименование юридического лица, проводившего проверку)

на объекте: МАДОУ «Детский сад «Журавушка» (2 этаж)

расположенном по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

Комплексные испытания на работоспособность СПС проводились: 08.06.2022 г.

на основании: решение ОПД и ПР по МО г. Салехард № 28 от 02.06.2022 года

в соответствии с проектом № нет информации, выполненным ООО «Северспецмонтаж»

В результате комплексных испытаний на работоспособность СПС установлено:

работоспособность СПС

(указывается работоспособность (неработоспособность) СПС)

Исследование провел:

Старший инженер сектора ИИР в области ПБ
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯНАО
капитан внутренней службы



Е.С. Правдова



МЧС России
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»
629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, года Салехард, ул. Броднева, 44, тел.
(34922) 3-49-30 (E-mail: IPL-yamal@mail.ru)

АКТ № 139
комплексных испытаний на работоспособность СПС

Проведены комплексные испытания на работоспособность СПС
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно – экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»
(полное наименование юридического лица, проводившего проверку)

на объекте: МАДОУ «Детский сад «Журавушка» (3 этаж)

расположенном по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

Комплексные испытания на работоспособность СПС проводились: 08.06.2022 г.

на основании: решение ОНД и ПР по МО г. Салехард № 28 от 02.06.2022 года

в соответствии с проектом № нет информации, выполненным ООО «Северспецмонтаж»

В результате комплексных испытаний на работоспособность СПС установлено:

работоспособность СПС

(указывается работоспособность (неработоспособность) СПС)

Исследование провел:

Старший инженер сектора ИИР в области ПБ
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯНАО
капитан внутренней службы



Е.С. Правдова



МЧС России

**федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория» по Ямало-Ненецкому автономному округу»
629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, 44,
тел. (34922) 3-49-30 (E-mail: IPL-yamal@mail.ru)**

АКТ № 140

**проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре зданий и сооружений**

Проведены проверки работоспособности

3 тип системы оповещения

(указывается вид системы)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно – экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»

(полное наименование юридического лица)

на объекте: МАДОУ «Детский сад «Журавушка» (1 этаж)

расположенном по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

Проверка работоспособности проведена: 08.06.2022 г

на основании: решение ОНД и ПР по МО г. Салехард № 28 от 02.06.2022 года

в соответствии с проектом № нет информации, выполненным ООО «Северспецмонтаж»

В результате проверки работоспособности системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений установлено: работоспособность

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)


Исследование провел:

Старший инженер сектора ИИР в области ПБ

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯНАО

капитан внутренней службы




Е.С. Правдова



МЧС России

**федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория» по Ямало-Ненецкому автономному округу»
629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, 44,
тел. (34922) 3-49-30 (E-mail: IPL-yamal@mail.ru)**

АКТ № 141

**проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре зданий и сооружений**

Проведены проверки работоспособности

3 тип системы оповещения

(указывается вид системы)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно – экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»

(полное наименование юридического лица)

на объекте: МАДОУ «Детский сад «Журавушка» (2 этаж)

расположенном по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

Проверка работоспособности проведена: 08.06.2022 г

на основании: решение ОНД и ПР по МО г. Салехард № 28 от 02.06.2022 года

в соответствии с проектом № нет информации, выполненным ООО «Северспецмонтаж»

В результате проверки работоспособности системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений установлено: **работоспособность**

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Исследование провел:

Старший инженер сектора ИИР в области ИБ

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯНАО

капитан внутренней службы



Е.С. Правлова



МЧС России

**федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория» по Ямало-Ненецкому автономному округу»
629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Броднева, 44,
тел. (34922) 3-49-30 (E-mail: IPL-yamal@mail.ru)**

АКТ № 142

**проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре зданий и сооружений**

Проведены проверки работоспособности

3 тип системы оповещения

(указывается вид системы)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно – экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»
по Ямало-Ненецкому автономному округу»

(полное наименование юридического лица)

на объекте: МАДОУ «Детский сад «Журавушка» (3 этаж)

расположенном по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

Проверка работоспособности проведена: 08.06.2022 г

на основании: решение ОНД и ПР по МО г. Салехард № 28 от 02.06.2022 года

в соответствии с проектом № нет информации, выполненным ООО «Северспецмонтаж»

В результате проверки работоспособности системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений установлено: работоспособность

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Исследование провел:

Старший инженер сектора ИИР в области ПБ

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯНАО


капитан внутренней службы



Е.С. Правдова

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о плановой выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Дата 16.06.2022, учетный номер 89220061000202220293, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ЯНАО, г.Салехард, ул.Республики, д.28, тел. 8 (34922) 32299, e-mail: gumchsyanao@89.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Салехард

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева, д. 44, ond.salehard@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Салехард, ул. Броднева, д. 44.

(место составления)

« 08 » июня 20 22 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 15 ч 00 мин. «08» июня 2022 г.

Осмотр окончен с 16 ч 00 мин. «08» июня 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор города Салехард по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Салехард лейтенант внутренней службы Бадюк А.В.,

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 б

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Журавушка» Вахрушева Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

Приказ о назначении №289-к от 30.09.2008г.

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

Правдова Евгения Сергеевна – старший инженер ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу» (Свидетельство об аттестации № 89-ПБ-2021-00002 от 24.05.2021 года, выдано ГУ МЧС России по ЯНАО).

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

Правдова Е.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))


Осмотром установлено: Система противопожарной защиты в случае пожара


(описывается каждое помещение в отдельности)

обеспечивает автоматическое открывание ворот для обеспечения беспрепятственного

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

проезда пожарной техники к зданию детского сада в соответствии с требованиями.


(подпись лица, проводившего осмотр)


(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра


Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)


Заведующий МАДОУ «Детский сад «Журавушка»

Вахрушева Елена Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Специалист (эксперт)



(инициалы, фамилия)


(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор города Салехард по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Бадюк Алексей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)